

Emtekær-Tanderup vandværk information 2018

Forsyningsområde.

Assensvej-Blåkildevej-Brændemøllevej-Damgyden-Emtekærgade-Enggårdsvej-Hjortegyden-Hovvej-Højsholmvej-Hårevej-Minendalhouse-Nymarksvej-Orelundvej-Præstegårdsvej-Tanderupvej-Wedellsborgvej.

Fordelt på 187 forbrugere.

Brud på stikledninger dækkes af vandværket indtil 1.5 m fra skel.

Indvindingstilladelsen er på 120.000 m³ om året.

Udpumpet mængde 98.922 m³ i 2016. Solgt 267 m³ til Husby Vandværk Spild 4,6%

Vandkvalitet.

Der udtages prøver 4 gange om året af Eurofins.

Vandets udseende Farveløs, klar uden lugt med normal smag

Temperatur: 8,9

pH: 7,6

Ledningsevne 63

NVOC 1,7

Ammonium <0,005

Jern 0,01

Mangan <0,002

Klorid 41

Fluorid 0,19

Nitrat 0,39

Nitrit <0,001

Coliforme bakterier <1

E. coli <1

Kimtal 37 °C <1

Kimtal 22 °C <1

Ved henvendelse til bestyrelsen udleveres en mere fyldestgørende analyse.

Check også hjemmesiden: www.Emtekaer-tanderup-vand.dk

Gældende Takster for 2018

Fast årlig afgift kr. 1600,00

Pris pr m³ kr. 3,00

Rykkergebyr kr. 200,00

Lukkegebyr kr. 100,00

Genåbningsgebyr kr. 500,00

excl. faktiske omkostninger ved lukning og genåbning.

Manglende målerkort ved indsendelse kr. 350

Alle priser er ex moms og statsafgifter.

Bestyrelsen:

Holger Strøjer Hansen (Formand) 40457367

Jesper Bang (Kasserer) 40161571

Søren Hvelplund (Bestyrelsesmedlem) 20324221

Alle i bestyrelsen kan kontaktes ved mistanke om ledningsbrud.

Det koster kr. 5,00 for hver m³ der er ud over 10% i spild.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen